

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N°3.11

1	Codice di identificazione unico del prodotto tipo	WH25	
2	Uso previsto	Serrande tagliafuoco circolari a tenuta (500Pa / 300Pa) per l'uso in impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC) in corrispondenza dei limiti delle compartimentazioni all'incendio per mantenere la compartimentazione e proteggere le vie di fuga in caso di incendio.	
3	Fabbricante	MP3 srl - Via Giorgio La Pira, 9A/B- 35012 Camposampiero PD Italia	
4	Mandatario	*	
5	Sistema di valutazione della costanza di prestazione	Sistema 1	
	Norma armonizzata	EN 15650 2010	
	Certificato di Costanza della prestazione - CE	1812-CPR-1023	
6a	Istituto notificato	Efectis France n° 1812	
	Certificato di Costanza della prestazione - UKCA	2822-UKCA-CPR-0028	
	Istituto notificato	Efectis UK / Ireland n° 2822	
6b	Documento per la valutazione europea	*	
	Valutazione tecnica europea	*	
	Organismo di valutazione tecnica	*	
	Organismi notificati	*	
7	Prestazioni	Le prestazioni dichiarate si riferiscono al prodotto utilizzato coerentemente con l'uso previsto descritto al punto 2 e correttamente installato in conformità alle istruzioni contenute nel manuale tecnico e nel manuale di installazione. In caso di uso diverso da quello previsto e/o nel caso di installazioni diverse da quanto descritto nel manuale tecnico e nel manuale di installazione del prodotto, nessuna prestazione può essere dichiarata.	
	Condizioni di attivazione nominale/ sensibilità ISO 10294-4 ISO 21925-1	Capacità portante del rilevatore	Conforme
	Tempo di risposta EN 1366-2	Temperatura di risposta del rilevatore	Conforme
	Affidabilità operativa EN 1366-2 EN 15650 – test a cicli	Tempo di chiusura	<2 min Conforme
		Manuale	50 cicli conformi
		Motorizzata	10000+100+100 cicli conformi
		Con magnete	100+100+100 cicli conformi
	Durabilità del ritardo di risposta EN 15650 Temperatura di risposta e capacità portante del rilevatore		Conforme
	Durabilità dell'affidabilità operativa EN 15650 Ciclo di apertura e di chiusura		Conforme
	Classe di tenuta dell'involucro ATC 3 (ex classe C) fino a +/-2000Pa EN 1751		Conforme
	Prova di esposizione in nebbia salina grado severità 2 EN 60068-2-52		Conforme

Resistenza al fuoco EN 1366-2 EN 13501-3	Integrità E	Isolamento I	Tenuta al fumo S
	Stabilità meccanica (entro E)	Mantenimento sezione trasversale (entro E)	

(*) Ai sensi del regolamento UE 305/2011, i punti 4, 6b, 8 non sono applicabili a questo prodotto.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N°3.11

Posizione	Caratteristiche del supporto	Sigillatura	Note	Classe di resistenza al fuoco
Parete rigida	nella parete Sp. min. 100 mm, densità 550 kg/m ³	malta o gesso	A B D F	EI 120 (ve i↔o) S (500Pa)
		lana di roccia e cartongesso/silicato di calcio	A B D F	EI 90 (ve i↔o) S (500Pa)
	remota da parete	sigillatura tipo Weichschott	A C E F	EI 120 (ve i↔o) S (300Pa)
		sigillatura tipo Weichschott	A B E F	EI 90 (ve i↔o) S (300Pa)
Parete leggera	nella parete in cartongesso tipo F sp. min. 100mm profili metallici, lana di roccia di imbottitura opzionale, rinforzo di sicurezza in lamiera opzionale	isolamento con lana di roccia e vernice endotermica	A C F	EI 120 (ve i↔o) S (300Pa)
		isolamento con lana di roccia e vernice endotermica	A C F	EI 90 (ve i↔o) S (500Pa)
		malta o gesso	A B D F	EI 120 (ve i↔o) S (500Pa)
		lana di roccia e cartongesso/silicato di calcio	A B D F	EI 90 (ve i↔o) S (500Pa)
	remota da parete	sigillatura tipo weichschott	A C E F	EI 120 (ve i↔o) S (300Pa)
		sigillatura tipo weichschott	A B E F	EI 90 (ve i↔o) S (300Pa)
Parete leggera	nella parete in cartongesso tipo A sp. min. 100mm profili metallici, lana di roccia di imbottitura opzionale	isolamento con lana di roccia e vernice endotermica	A C F	EI 120 (ve i↔o) S (300Pa)
	nella parete in lastre di gesso sp. min. 100mm	isolamento con lana di roccia e vernice endotermica	A C F	EI 90 (ve i↔o) S (500Pa)
		lana di roccia e cartongesso/silicato di calcio	A B D F	EI 60 (ve i↔o) S (500Pa)
		stucco di gesso	A B D F	EI 120 (ve i↔o) S (500Pa)
	remota da parete	sigillatura tipo weichschott	A C E F	EI 120 (ve i↔o) S (300Pa)
		sigillatura tipo weichschott	A B E F	EI 90 (ve i↔o) S (300Pa)
Solaio	nel solaio Sp. min. 150mm densità min. 650kg/m ³	isolamento con lana di roccia e vernice endotermica	A C F	EI 120 (ve i↔o) S (300Pa)
		isolamento con lana di roccia e vernice endotermica	A C F	EI 90 (ve i↔o) S (500Pa)
	remota dal solaio Sp. min. 100mm densità min. 650kg/m ³	malta	A B D	EI 120 (ho i↔o) S (300Pa)
		tipo Weichschott	A C D	EI 90 (ho i↔o) S (500Pa)
Solaio	nel solaio Sp. min. 100mm densità min. 650kg/m ³	malta	A B D	EI 90 (ho i↔o) S (500Pa)
		isolamento con lana di roccia e vernice endotermica	A C	EI 90 (ho i↔o) S (500Pa)
	remota dal solaio	isolamento con lana di roccia e vernice endotermica	A C	EI 90 (ho i↔o) S (500Pa)
		isolamento con lana di roccia e vernice endotermica	A C	EI 90 (ho i↔o) S (500Pa)

NOTE

A consentita installazione senza collegamento a condotte

C distanza minima tra due serrande tagliafuoco 200mm

E 50mm da serranda tagliafuoco e soffitto o parete laterale

B distanza minima tra due serrande tagliafuoco 50mm

D 75mm da serranda tagliafuoco e soffitto o parete laterale

F direzione asse pala con qualunque angolo

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N°3.11

Pagina 3 /3
DoP_WH25n3rev11da29092025_I

8	Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica	*
9	Dichiarazione	Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi alle prestazioni dichiarate al punto 7. Si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.

Servomotori disponibili	BELIMO	BFL 24 T – BFL24 TST – BFL230 T
	GRUNER	340TA-024-05-S2- 340TA-230-05-S2- 340TA-024-05-ST01
	SIEMENS	GRA 126 1E T12- GNA 126 1E T12 GRA 326 1E T12- GNA 326 1E T12

Camposampiero, 29/09/2025

Giuseppe Lanzilao
General Manager MP3

(*) Ai sensi del regolamento UE 305/2011, i punti 4, 6b, 8 non sono applicabili a questo prodotto.