Dichiarazione di prestazione
N. 0370-CPR-2828 e APF 2075

1. Tipo di prodotto	Sistema circolare per il controllo del fumo, singolo compartimento ≤ Ø1000 mm certificato CE configurazione orizzontale secondo CPR-2828. > Ø1000 - Ø1600 configurazione orizzontale secondo APF 2075. ≤ Ø1600 mm configurazione verticale secondo APF 2075.
2. Destinazione d'uso	Il sistema è destinato al controllo del fumo in applicazioni a compartimenti singoli ed è parte integrante di un sistema di protezione al fuoco e fumo.
3. Produttori	Lindab Kft – Állomás út 1/a, 2051 Biatorbágy – Hungary Lindab s.r.l – Via Verga 82, 10036 Settimo Torinese – Italy Lindab s.r.o – Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6 Ruzyne – Czech Republic OY Lindab AB – Kankitie 3, 40250 Jyväskylä – Finland OY Lindab AB – Juvan teollisuuskatu 3, 02920 Espoo – Finland Lindab AS – Saha-Loo tee 4A, 74206 Jõelähtme vald, Harjumaa – Estonia Lindab AG – CH – 8112 Otelfingen, Industriestrasse 24 – Switzerland Lindab A/S – Langkaer 20 / 6100 Haderslev – Denmark Lindab Sales CZ s.r.o., Podnikatelská 607, 252 67 Tuchoměřice – Czech Republic
5. Sistema/i AVCP	Sistema 1
6a. Norma armonizzata	EN 12101-7
6a. ente notificato	Applus S.A.
6b. Certificato di Costanza delle Prestazioni	0370-CPR-2828
7. Prestazioni dichiarate	Le prestazioni dichiarate si riferiscono ai prodotti utilizzati in conformità con la destinazione d'uso descritta al punto 2 e correttamente installati secondo le istruzioni contenute nel manuale di installazione. Si veda la tabella sottostante.

7. Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazioni/idoneità	Valore della prestazione	Norma armonizzata + Norma di prova
Controllo del fumo	Integrità (E)	120 minuti, 600 °C	EN 12101-7:2011
Controllo del fumo	Stabilità meccanica	Mantenuta	EN 12101-7:2011
Controllo del fumo	Depressione	1500 Pa	EN 12101-7:2011
Controllo del fumo	Pressione positiva	500 Pa	EN 12101-7:2011
Controllo del fumo	Tasso di perdita (S)	≤ 5 $m^3/h*m^2$	EN 12101-7:2011
Controllo del fumo	Idoneità	Singolo compartimento	EN 12101-7:2011
Classificazione	E_{600} 120 (h_o) S 1500 Singolo	Orizzontale ≤ Ø1000	EN 12101-7:2011
Assessment - APF-2075	E_{600} 120 (h_o) S 1500 Singolo	Orizzontale > Ø1000 – Ø1600	EN 1366-9:2024
Assessment – APF-2075	E_{600} 120 (v_e) S 1500 Singolo	Verticale ≤ Ø1600	EN 1366-9:2024

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme al set di prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata, conformemente al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del produttore in precedenza identificato.
Firmato per conto e a nome del produttore da:

Persona autorizzata:
Greger Juhlin
Responsabile Prodotti Globali e Innovazione
26 gennaio 2026, Grevie, Svezia